

平成30年度

自主検査報告書

平成30年12月

兵庫県コンクリート製品協同組合

技術委員長 丸山 晃

はじめに

本報告書は、兵庫県コンクリート製品協同組合が行った平成30年度の自主検査報告書です。6社5工場について、平成30年度に立入検査を行った結果の報告です。
なお、下記項目の工程検査も実施していますので報告致します。

目的

本検査は、品質を調査するとともに、品質の向上を目的として実施するものである。

検査内容

検査内容は下記に示すとおりとした。

製品検査

- ①外観検査
- ②形状・寸法検査
- ③曲げ試験
- ④表示

工程検査

- ①コンクリート中の塩化物含有量
- ②スランプ試験
- ③コンクリート圧縮強度試験

調査対象工場名及び調査対象品目

調 査 工 場		調 査 対 象 品 目
(1) 関西ポラコン(株)	本社工場	落ちふた式U形側溝
(2) 大和クレス(株)		—
(3) 大和工業(株)	赤穂工場	落ちふた式U形側溝
(4) 平野ブロック(株)		落ちふた式U形側溝
(5) 富士ブロック工業(株)		落ちふた式U形側溝
(6) マツモト産業(株)	一宮工場	落ちふた式U形側溝

平成30年12月29日

兵庫県コンクリート製品協同組合
技術委員会

平成30年度 自主検査の検査結果については、以下の通りでしたので報告いたします。

記

1) 概況

平成30年度自主検査実績は下表のとおり。

落ちふた式U形側溝

社名	工場名	実施日
関西ポラコン(株)	本社工場	H30.12.27
大和クレス(株)		—
大和工業(株)		H30.11.08
平野ブロック(株)	赤穂工場	H30.10.31
富士ブロック工業(株)		H30.11.02
マツモト産業(株)	一宮工場	H30.11.07

2) 検査結果

該当工場5工場の検査総数は5件でした。

検査結果を、縦覧した結果5件については、規定の品質水準が維持管理されておりました。

会社名		検査項目				
		関西ポラコン	大和工業	平野ブロック	富士ブロック工業	マツモト産業
製品検査	外観検査	合格	合格	合格	合格	合格
	形状・寸法検査	合格	合格	合格	合格	合格
	曲げ強度試験	合格	合格	合格	合格	合格
	表示検査	合格	合格	合格	合格	合格
工程検査	コンクリート中の塩化物含有量	合格	合格	合格	合格	合格
	スランプ試験	合格	合格	合格	合格	合格
	コンクリート圧縮強度試験	合格	合格	合格	合格	合格