

道路側溝組合 品質パトロール記入シート

会社名： 大和クレス 株式会社

工場名： 英田工場

対応者： 技術

担 当： 橋本信也. 柳原. 山岡. 安藤

検査日： 2022 年 1 月 25 日

検査員： 松本祐理事、関西ホロン(株)高橋氏、蓬莱顧問、組合鎌田氏

□ 製造している協会取扱い製品名【 落ちふた式U形側溝 本体 ・ ふた 】

・ その他指摘事項の有無

..... 有 ・ 無

(有の場合、写真を添付してください。)


製品検査表

製造日：2021年12月16日

製品名		落ちふた式U形側溝 横断 300A 2M 本体												
表示	形状		寸法検査 (単位 mm)										合否	
	反り	ねじれ	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'		L
	2mm以内	2mm以内	300±3	280±3	300±3	50±3	55±3	70±3	70±3	30±3	95±3	140±3		2000±6
○	○	○	300	279	299	50	59	70	70	30	96	140	2001	合
			301	279	299	50	59	70	70	30	96	140		

【外観検査】

	ひび割れ	ヘヤー・クラック	欠け	まめ板	ペースト漏れ	気泡	鉄筋露出
3種300A本体	○	○	○	○	○	○	○



添付写真:落ちふた式U形側溝 本体



添付写真:落ちふた式U形側溝 本体

