

道路側溝組合 品質パトロール記入シート

会社名： 大和クレス株式会社

工場名： 英田工場

対応者： 技術

担当： 橋本 信也

検査日： 2022 年 6 月 7 日

検査員： 丸山理事、マツモト産業(株) 藤川

製造している協会取扱い製品名【 落ちふた式U形側溝 本体 ・ ふた 】

・ その他指摘事項の有無 有 ・ 無

(有の場合、写真を添付してください。)


製品検査表

製造日: 2021年 6月 2日

製品名			落ちふた式U形側溝 3種 300A 2M 本体 (横断)											
表示	形状		寸法検査 (単位 mm)											合否
	反り	ねじれ	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	L	
	2mm以内	2mm以内	300±3	280±3	300±3	50±3	60±3	70±3	70±3	30±3	95±3	140±3	2000±6	
○	○	○	300	280	299	51	60	71	70	30	96	140	2000	合
			301	280	299	50	59	69	70	30	96	140		

【外観検査】

	ひび割れ	ヘヤー・クラック	欠け	まめ板	ペースト漏れ	気泡	鉄筋露出
3種300A本体 (横断)	○	○	○	○	○	○	○



添付写真:落ちふた式U形側溝 本体

