

令和4年度

自主検査報告書

令和4年度

兵庫県コンクリート製品協同組合

技術委員長 丸山 晃

はじめに

本報告書は、兵庫県コンクリート製品協同組合が行った令和4年度の自主検査報告書です。5社4工場について、令和4年度に立入検査を、行った結果の報告です。
なお、下記項目の工程検査も実施していますので、報告致します。

目的

本検査は、品質を調査するとともに、品質の向上を目的として実施するものである。

検査内容

検査内容は下記に示すとおりとした。

製品検査

- ①外観検査
- ②形状・寸法検査
- ③曲げ試験
- ④表示

工程検査

- ①コンクリート中の塩化物含有量
- ②スランプ試験
- ③コンクリート圧縮強度試験

調査対象工場名及び調査対象品目

調 査 工 場		調 査 対 象 品 目
(1) 大和クレス(株)		—
(2) 大和工業(株)		落ちふた式U形側溝
(3) 平野ブロック(株)	赤穂工場	落ちふた式U形側溝
(4) 株富士コン		落ちふた式U形側溝
(5) マツモト産業(株)	一宮工場	落ちふた式U形側溝

令和5年2月9日

兵庫県コンクリート製品協同組合
技術委員会

令和4年度 自主検査の検査結果については、以下の通りでしたので報告いたします。

記

1) 概況

令和4年度自主検査実績は下表のとおり。

落ちふた式U形側溝

社名	工場名	実施日
大和クレス(株)		—
大和工業(株)		R5.01.28
平野ブロック(株)	赤穂工場	R5.01.24
(株)富士コン		R5.02.03
マツモト産業(株)	一宮工場	R4.12.02

2) 検査結果

該当工場4工場の検査総数は4件でした。

検査結果を、縦覧した結果4件については、規定の品質水準が維持管理されておりました。

会社名		検査項目			
		大和工業	平野 ブロック	富士コン	マツモト 産業
製品検査	外観検査	合格	合格	合格	合格
	形状・寸法検査	合格	合格	合格	合格
	曲げ強度試験	合格	合格	合格	合格
	表示検査	合格	合格	合格	合格
工程検査	コンクリート中の塩化物含有量	合格	合格	合格	合格
	スランプ試験	合格	合格	合格	合格
	コンクリート圧縮強度試験	合格	合格	合格	合格