

道路側溝組合 品質パトロール記入シート

会社名： 大和クレス 株式会社

工場名： 英田工場

対応者： 技術

担 当： 橋本 信也

検査日： 2023 年 6 月 9 日

検査員： 小西理事、(株)富士コン安川氏

□ 製造している協会取扱い製品名【 落ちふた式U形側溝 ☒ 本体 ・ ふた 】

・ その他指摘事項の有無

・ ・ ・ ・

有

☒ 無

(有の場合、写真を添付してください。)


製品検査表

製造日： 2023年 6月 2日

製 品 名			落ちふた式U形側溝 3種 300A 2M 本体											
表示	形状		寸 法 検 査 （単位 mm）											合否
	反り	ねじれ	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	L	
	2mm以内	2mm以内	300±3	280±3	300±3	50±3	60±3	70±3	70±3	30±3	95±3	140±3	2000±6	
○	○	○	300	280	300	50	60	71	69	29	96	140	2001	合
			299	280	300	50	60	71	70	29	96	140		

【外観検査】

	ひび割れ	ヘヤー・クラック	欠け	まめ板	ペースト漏れ	気泡	鉄筋露出
横断3種 300A本体	○	○	○	○	○	○	○



添付写真:落ちふた式U形側溝 本体

