道路側溝組合 品質パトロール記入シート

会社名:マ	ツモト産業株式会	社 ————————————————————————————————————			
工場名:一	宮工場				
対応者: 技	術			担 当:	藤川 忠弘
	検査日:	2024 年	6	月	14 日
	検査員: 伊賀	理事、㈱富士コン藺			
□ 製造してい	いる協会取扱い製品	品名【 落ちふた云	せい形	側溝(本	体・ (ふた) [

(有の場合、写真を添付してください。)

・その他指摘事項の有無


製品検査表

製造日:2024年 5月 2日

製	品	名	落ちふた式U形側溝 3種 300A 2M 本体												
	形	状		寸 法 検 査 (単位 mm)											
表示	反り	ねじれ	а	b	С	d	ď'	е	f	h	t	ť	L	合否	
	2mm 以内	2mm 以内	300±3	280±3	300±3	50±3	55±3	70±3	70±3	30±3	95±3	140±3	2000±6		
	0	0	С	298	280	299	51	54	70	68	28	96	142	1998	合
)	298	280	299	51	55	71	69	31	96	142	1999		


【外観検査】


	ひび割れ	ヘヤー・クラック	欠け	まめ板	ペースト漏れ	気泡	鉄筋露出
3種300A本体	0	0	0	0	0	0	0
3種300蓋	0	0	0	0	0	0	0



製造日: 2023年 12月 20日

製	品	名	落ちふた式U形側溝 3種 300蓋											
	形	状		寸 法 検 査 (単位 mm)										
表示	反り	ねじれ	b	b1	t	٦								合否
	2mm 以内	2mm 以内	412±3	402±3	95±3	500±3								
)	0		411	400	95	499								中
			410	400	95	499								П





添付写真:落ちふた式U形側溝 本体



添付写真:落ちふた式U形側溝 ふた

